



Punch List Proyek Renovasi Gedung Kantor Y – 2024

No	Item	Keterangan	Lokasi	Prioritas	Ditugaskan Kepada	Batas Waktu	Status
1.	Perbaikan Lantai	Ubin pecah dan tidak rata di beberapa titik	Lobi Utama	High	Kontraktor	06/06/25	Belum Dikerjakan
2.	Instalasi Internet	Kabel jaringan belum tertata rapi dan beberapa port tidak aktif	Ruang Meeting	Medium	Teknisi IT	06/08/25	Dikerjakan
3.	Pintu Darurat	Engsel pintu darurat longgar dan sulit dibuka	Koridor Timur	High	Teknisi Bangunan	06/05/25	Selesai
4.	AC dan Ventilasi	Sirkulasi udara kurang optimal, beberapa AC tidak menyala	Ruang Kerja Lt.2	Medium	Teknisi HVAC	06/09/25	Belum Dikerjakan
5.	Panel Listrik	Penutup panel rusak dan label instalasi belum terpasang	Ruang Panel	Low	Teknisi Listrik	06/10/25	Belum Dikerjakan